

Opis przedmiotu zamówienia

1. Zaprojektowanie i dobór wyłącznika głównego (WG) budynku z funkcją wyłącznika p.pożarowego
2. Uzgodnienie WG z rzeczoznawcą pożarowym i przystosowanie do wymogów straży pożarnej.
3. Zaprojektowanie nowych WLZ-ów (w obu klatkach schodowych) z możliwością obciążenia (w perspektywie) w wysokości 12,5 kW/mieszkanie
4. Zaprojektowanie nowych tablic (na WLZ-cie) , przyłączowych dla mieszkań , z nowym osprzętem.
5. Zaprojektowanie nowej instalacji administracyjnej budynku.