

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie 2 razy w roku (1 i 2 półrocze) przeglądów instalacji oddymiania dwóch klatek schodowych przy ul. Rzeźniczej 12 w Sosnowcu

Przegląd obejmuje sprawdzenie poprawności działania centrali oddymiania D+H wraz z osprzętem

1. Sprawdzenie poprawności zasilania systemu.
2. Sprawdzenie zasilania podstawowego jak i stanu zasilania rezerwowego (akumulatory).
3. Sprawdzenie ręczne działania z przycisku oddymiającego.
4. Sprawdzenie działania systemu z czujki dymu.
5. Sprawdzenie działania siłowników okiennych.

Po zakończeniu przeglądów (2 razy w roku), Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać Zamawiającemu protokół kontrolny i fakturę VAT.

Uwaga: konieczna wizja na obiekcie.