

OPIS ZAMÓWIENIA :

Przy założeniu mocy zainstalowanej w wysokości 12,5 kW/lokal dokumentacja powinna zawierać:

1. Dobór wlz i zabezpieczeń
2. Dobór przyłączy i zabezpieczeń do mieszkań
3. Wymianę instalacji części wspólnej /oświetlenie piwnic i klatek schodowych/
4. Instalację głównego wyłącznika p.poż.
5. Uzgodnienia dokumentacji w zakresie zgodności z przepisami bhp i p.poż