

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przy założeniu mocy zainstalowanej w wysokości 12,5 kW/lokal dokumentacja powinna zawierać:

1. Dobór wlz i zabezpieczeń
2. Dobór przyłączy i zabezpieczeń do mieszkań
3. Wymianę instalacji części wspólnej /oświetlenie piwnic, klatek schodowych, strychu/
4. Instalację głównego wyłącznika p.poż.
5. Uzgodnienia dokumentacji w zakresie zgodności z przepisami bhp i p.poż.
6. Przedmiar robót i kosztorys inwestorski
7. Dokumentację należy sporządzić w 3 egz. wersji papierowej + CD

Zamawiający zaleca wizję lokalną w przedmiotowym budynku.

Przed opracowaniem dokumentacji należy zapoznać się ze stanem rozmieszczenia innych mediów występujących w części wspólnej obiektu.