

1. Zakres dokumentacji projektowej:

- przyłącza do mieszkań w wysokości 12,5 kW/lokal, dobór przewodów i zabezpieczeń,
- dobór WLZ i zabezpieczeń,
- wymiana instalacji części wspólnej /oświetlenie piwnic, klatek schodowych, strychu/, Instalacja musi być zabezpieczona dodatkowo przez ograniczenie mocy obwodów w części wspólnej,
- instalację głównego wyłącznika p.poż.,
- przedmiar robót i koszty inwestorski.

1.1 Wymagania dotyczące zlecenia (projektu wymiany instalacji elektrycznej):

- obowiązkowa wizja lokalna w budynku,
 - inwentaryzacja budowlana z zaznaczeniem prowadzenia innych mediów w klatce schodowej (m.in. instalacja domofonu, gaz, teletechnika, inne),
 - inwentaryzacja instalacji elektrycznej w zakresie zasilania odbiorów administracyjnych (projekt musi obejmować lokalizację istniejącej tablicy administracyjnej wraz z analizą możliwości rozbudowy i doposażenia niezbędnych aparatów),
 - zakres prac obejmuje projekt zabudowy przeciwpożarowego wyłącznika, wymiany instalacji wspólnych (oświetlenie piwnic, strychów, klatek schodowych) oraz zasilania mieszkań przy założeniu mocy zainstalowanej dla każdego mieszkania równej 12,5kW/3 fazy,
 - projekt musi składać się z części opisowej z zestawieniem materiałów oraz rysunkowej, zawierać dobór urządzeń, obliczenia doboru przewodów i zabezpieczeń zarówno instalacji wspólnych jak i zasilania mieszkań, lokalizację zasadniczych elementów projektowanej instalacji, rozwiązania projektowe krzyżowania i kolizji mediów, rzuty kondygnacji, trasy kablowe,
 - zamawiający na życzenie może żądać od wykonawcy projektu uzgodnień z innym gestorem, którego media są prowadzone przez klatkę schodową,
 - każdy etap projektu należy konsultować z osobą wyznaczoną przez Kierownika TUT i otrzymać pozytywną opinię w celu wyboru najlepszych rozwiązań projektowych, również w zakresie eksploatacji, konserwacji, warunków gwarancji,
 - przed złożeniem projektu obowiązkowe jest spotkanie robocze celem przedstawienia projektu do opiniowania przez osobę wyznaczoną przez Kierownika TUT,
 - projekt musi zawierać wytyczne dla wykonawcy, podanie przepisów i dokumentów będących podstawą prawną opracowania, zagadnienia BHP, zagadnienia ochrony przeciwporażeniowej, zagadnienia dot. uszczelnienia przepustów, wytyczne odbioru robót,
 - projekt musi zostać opracowany przez projektanta posiadającego właściwe uprawnienia budowlane oraz być czynnym członkiem regionalnej izby inżynierów budownictwa, musi zawierać oświadczenie projektanta o zgodności z przepisami,
 - **projekt musi być opiniowany w rejonowym oddziale Tauron w zakresie lokalizacji układów rozliczenia (jeżeli wynosimy liczniki na klatkę schodową),**
 - projekt musi być opiniowany przez rzeczoznawcę ds. BHP i ppoż.
- Dokumentację należy sporządzić w 3 egz. wersji papierowej + 1 egz. CD lub DVD

2.1. Dokumenty wymagane w ofercie :



Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty :

1. Formularz ofertowy wg załączonego wzoru.
2. Zaświadczenie /ksero/uprawnień budowlanych do projektowania instalacji elektrycznych .
3. Aktualne zaświadczenie /ksero/ przynależności projektanta do IIB
4. Wykaz 1-ej pracy w zakresie wykonania dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej o charakterze podobnym do niniejszego zamówienia zrealizowanej w ciągu ostatnich 3 lat-popartej referencjami.

2.2 . Oferty nie będą rozpatrywane w przypadku:

1. Nie zawierają wszystkich dokumentów określonych w pkt. 2.1.
2. Złożone zostały po wyznaczonym terminie i w innej formie niż określona w ogłoszeniu.