

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przed przystąpieniem do wyceny robót należy dokonać wizji w terenie
2. W wycenie nie należy ujmować kosztu rozdzielni budynku frontowego (M) która stanowi dostawę zleceniodawcy (do pobrania w MZZL Sosnowiec)
3. Opcjonalnie można doliczyć wykonanie 35 m rowu kablowego (0,8x0,6) dla podłączenia oficyny i jednocześnie wykorzystać go do ułożenia uziemienia z bednarki stalowej ocynkowanej FP 30x4 mm
4. W wycenie należy uwzględnić przesunięcie skrzynki teletechnicznej (wł. Orange) na sąsiednią ścianę (ok.1m)