

Specyfikacja sprzętowa

Przed złożeniem oferty Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się ze specyfiką budynku. Osobą do kontaktu w sprawie oprowadzenia po terenie/budynku jest: Dawid Bartak, tel. 032 294 78 58.

Minimalne wymagania sprzętowe:

- 9 kamer tubowych wandaloodpornych 5 megapixel na podczerwień, widoczność w nocy: 50m, przeznaczone do transmisji na żywo. Kamery umieszczone na elewacji budynku i przy bramie wjazdowej
- 3 kamery kopułkowe wandaloodporne 5 megapixel na podczerwień, przeznaczone do transmisji na żywo. 2 kamery umieszczone przy wejściach do budynku, jedna kamera przy wejściu na salę gimnastyczną
- 1 kamera obrotowa 2 megapixel na podczerwień usytuowana na latarni wolnostojącej przy parkingu
- megafon do zdalnej komunikacji zlokalizowany przy kamerze obrotowej na latarni
- 1 switch POE 16 portów
- 1 rejestrator 16ch z dyskiem 6TB
- zasilacz awaryjny UPS 1200VA
- szafa RACK 9U
- radiowe łącze internetowe
- okablowanie typu Ethernet
- centrala alarmowa podłączona do systemu ppoż w budynku
- klawiatura LCD z wbudowanym czytnikiem RFID przy wejściu (do rozbrajania alarmu)
- 2 czujniki ruchu na parterze
- 2 wideodomofony (przy furtce i przy bramie)
- siłowniki przy bramie wjazdowej
- pętla indukcyjna dla pojazdów wyjeżdżających (brama)
- moduł GSM lub SOS dla awaryjnego otwierania bramy pojazdom uprzywilejowanym
- inne materiały niezbędne do prawidłowego montażu i działania systemu

Zamawiający zastrzega możliwość rozbudowania systemu w razie konieczności.

W ramach instalacji systemu wchodzić będzie dodatkowo:

- konfiguracja systemu
- nadanie kodów dla poszczególnych użytkowników
- szkolenie