

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przeglądy instalacji i urządzeń systemu przeciwpożarowego w budynku przy ulicy Klonowej 12 w Sosnowcu, wykonywane 2 razy w roku (I i II półrocze 2021 r.) zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, polegać mają na usunięciu bieżących usterek oraz sprawdzaniu funkcjonowania i testowaniu całości systemu a w szczególności:
 - Samoczynnego urządzenia oddymiającego klatkę schodową (klapa dymowa)
 - Centrali klapy dymowej
 - Czujek dymu
 - Instalacji oświetlenia awaryjnego
2. Po zakończeniu przeglądów (2 razy w roku), Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać Zamawiającemu protokół kontrolny i fakturę VAT.

Uwaga: konieczna wizja na obiekcie.