

Specyfikacja sprzętowa

Przed złożeniem oferty Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się ze specyfiką budynku. Osobą do kontaktu w sprawie oprowadzenia po terenie/budynku jest: Dawid Bartak, tel. 032 294 78 58.

Minimalne wymagania sprzętowe:

- 9 kamer tubowych wandaloodpornych 4 megapixel na podczerwień, widoczność w nocy: 30m, przeznaczone do transmisji na żywo. Kamery umieszczone na elewacji budynku i przy bramie wjazdowej
- 2 kamery kopułkowe wandaloodporne 4 megapixel na podczerwień, przeznaczone do transmisji na żywo umieszczone przy wejściach do budynku
- 3 kamery kopułkowe 2 megapixel umieszczone wewnątrz budynku
- 13 pilotów antynapadowych z możliwością rozbudowy systemu
- 3 megafony do komunikacji głosowej na budynku
- wzmacniacz do megafonów
- 1 switch POE 16 portów
- 1 rejestrator 16ch z dyskiem 6TB
- zasilacz awaryjny UPS 1200VA
- serwer analityki intruza
- analityka intruza do kamer IP – licencja dożywotnia
- szafa RACK 9U
- router radiowy LTE z kartą SIM LTE
- radiowe łącze internetowe
- okablowanie typu Ethernet
- centrala alarmowa podłączona do systemu ppoż w budynku
- klawiatura LCD z wbudowanym czytnikiem RFID przy wejściu (do rozbrajania alarmu)
- 2 czujniki ruchu na parterze
- 2 wideodomofony (przy furtce i przy bramie)
- siłowniki przy bramie wjazdowej
- dysk twardy 6TB
- moduł GSM lub SOS dla awaryjnego otwierania bramy pojazdom uprzywilejowanym
- inne materiały niezbędne do prawidłowego montażu i działania systemu

Zamawiający zastrzega możliwość rozbudowania systemu w razie konieczności.

W ramach instalacji systemu wchodzić będzie dodatkowo:

- konfiguracja systemu
- nadanie kodów dla poszczególnych użytkowników
- szkolenie